



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

152151, г. Ростов, ул.
Бебеля, д. 20а
(место составления акта)

«10» марта 2020 г.

(дата составления акта)
« 10 » час « 00 » мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 20

«27» февраля 2020 г по адресу/адресам: Ярославская область, Ростовский район, с. Угодичи, ул.
Прудная, д. 29

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Ростовского,
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов по пожарному надзору Зверева О.А. №20 от
3 февраля 2020г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УГОДИЧСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (МОУ УГОДИЧСКАЯ ООШ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. 00 мин. до час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 дней / часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам . 152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, т.
(48536)61257

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) « 03.02.2020 г. »

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

юридическое лицо уведомлено о проведении проверки посредством направления распоряжения по
электронной почте организации 03.02.2020 г., а так же под роспись руководителю.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« » г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Новожилов Максим Валерьевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ Угодичская ООШ Карякина Елена Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МОУ Угодичская ООШ расположено по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. Угодичи, ул. Прудная, д. 29. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. трехэтажное, кирпичное здание 1974 г., общая площадь здания 3085 кв.м, перекрытия бетонные, кровля плоская. Здание школы 2 степени огнестойкости. Электрifiцировано 220В, отопление центральное. Выполнен замер сопротивления изоляции эл.проводки заключение соответствует. Ответственные за пожарную безопасность своевременно проходят обучение по пожарно-техническому минимуму. Помещения школы оборудованы АПС и СОУЭ, акт проверки от 20.12.2019 года, заключен с ЯОООО «ВДПО» а также обеспечены первичными средствами пожаротушения. Все работники проходят противопожарный инструктаж. Инструкции по мерам пожарной безопасности разработаны в соответствии с нормами.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе мероприятия по надзору выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	В учреждении не разработана специальная программа пожарно-технического минимума обучения мерам пожарной безопасности.	ст.1, ст. 2 Фе-дерального за-кона № 69-ФЗ, п.6, 39, 53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	
2	Не согласована со структурным подразделением территориального органа МЧС России специальная программа пожарно-технического минимума обучения мерам пожарной безопасности.	ст.1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; п.6, 39, 53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	
3	В учреждении отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	
4	Отсутствуют паспорта на огнетушители.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 475	

5	На путях эвакуации из помещения общего коридора (помещение №30 по плану БТИ), непосредственно наружу здания, смонтирована труба.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 36 (а)	
6	Система противопожарной защиты объекта не обладает надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности и эвакуации людей в безопасную зону.	ч. 3, ст. 51; ч. 2, ст. 82, ч. 7, ст. 84, ч. 2, ст. 103, ч. 4, ст. 143 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
7	На двери помещения мастерской на первом этаже (столярная мастерская) (помещение № 27 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в РФ, п. 20	
8	На двери помещения мастерской на первом этаже (слесарная мастерская) (помещение № 29 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в РФ, п. 20	
9	Помещение мастерской на первом этаже (столярная мастерская) (помещение № 27 по плану БТИ) имеющее класс Ф.5.1 не отделены от других помещений школы класс Ф.4.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ст.6, 88 Федерального закона №123, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; СНиП 21-01-97*, п. 7.4	
10	Помещение мастерской на первом этаже (слесарная мастерская) (помещение № 29 по плану БТИ) имеющее класс Ф.5.1 не отделены от других помещений школы класс Ф.4.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и	ст.6, 88 Федерального закона №123, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; СНиП 21-01-97*, п. 7.4	

	классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.		
11	На двери помещения отдельстоящего наружного склада отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в РФ, п. 20	
12	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на первом этаже в здании школы не речевая (3-го типа).	ст.6, 88 Федерального закона №123, п. 7, табл. 2, пп. 14 СП 3.13130.2009	

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

— нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Форма противопожарного листа Ф41

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор ОНДиПР по Ростовскому
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Новожитов Максим Валерьевич
«10» Марта 2020г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Иванов И.И.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«10» Марта 2020г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

