

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ярославской области

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1

Тел.: 73-26-92, E-mail:

ОКПО 76533130, ОГРН, ИНН/КПП 7606052190/

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей**

№ 207 от 01.04.2019 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: при плановой выездной
проверке муниципального образовательного учреждения Угодичская основная
общеобразовательная школа ОГРН 1027601070870, ИНН 7609013425
152112, Ярославская область, с. Угодичи, Прудная, д. 29
МОУ Угодичская ООШ, 152112, Ярославская область, с. Угодичи, Прудная, д. 29

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения
и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей

Выявлены нарушения:

- ФЗ от 30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статей 28, 29, 35
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": 11.8., 12.3., 12.15, 4.25., 6.1., 3.1., 6.10.
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 8.14.
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п. 5.1., 5.7.

1. - п. 11.8.

В соответствии с требованиями ст. 35 ФЗ от 30.03.1999 г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». ФЗ от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от 15.06.1999. № 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями» и требует обязательного проведения профилактических прививок, все сотрудники образовательной организации должны быть привиты в соответствии с требованиями Национального календаря профилактических прививок (утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. №125н).

Все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательного учреждения должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца.

Не имеют сведений о прививках согласно Национальному календарю проф. прививок: Ефремова И. А. (1 прививка против кори), Морозова М. В. (1 прививка против кори), Крылова Е. В. (не привита

против кори), Курманова Т. В. (против гепатита А привита однократно 06.09.05), Лебединов С. (не привит вообще), Булатова О. Г. (одна прививка против кори), Корнева Г. В. (одна прививка против кори), Крылова Т. С. (не привита против кори), Трефилова Н. Н. (привита против гепатита А однократно 06.09.05). В личных мед. книжках у Бруснициной О. В. и Высотиной О. Е. внесена запись только об одной прививке против кори (имеется в форме №63 на ФАПе).

2. - п. 12.15.

На момент проверки в школе находится спортивный инвентарь (маты) с дефектами, который не может подвергаться влажной обработке моющими средствами.

3. - п. 4.25.

В туалетах для мальчиков отсутствуют двери на кабинках.

4. - п. 6.1.

Отсутствуют ограждения отопительных приборов.

5. - п. 3.1.

Территория школы частично ограждена забором (1/2 периметра учреждения).

6. п. 6.10.

В рекреации первого этажа не проведена замена разбитых стекол (3).

7. п. 12.3.

Вспомогательный персонал школы не знает правил приготовления дезинфицирующих растворов, используемых для проведения уборки и дезинфекции.

8. п. 8.3.

Не соответствуют гигиеническим требованиям пробы воды по санитарно-химическим показателям: по содержанию железа, мутности и цветности: (железо-2,6; 2,72; 2,65 вместо 0,3 мг/дм³ в КХВ на пищеблоке, в КХВ в туалете для девочек); мутность 11,08, 12, 2, 12,83 в кране холодной воды на пищеблоке, в КХВ в туалете для девочек (норматив не более 1,5); цветность 35,7; 33,8; 28, 2 соответственно.

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

9.п. 8.14.

Нарушаются правила обработки яиц. Обработка проводится в 2 этапа вместо 3-х (не проводится обработка в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды).

- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»

10. п. 5. 1., 5.7.

Согласно представленных данных, допускаются в школу обучающиеся, которым профилактическое обследование на туберкулез (туберкулинодиагностика) не проводилось в течение нескольких лет обучения в школе, у которых отсутствует справка с заключением врача-фтизиатра об отсутствии заболевания (Петраков К.(отказ от всех прививок) Верещагин И. (отказ), Сурова К).

С целью устранения выявленных административных правонарушений. предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю обеспечить соблюдение

- ФЗ от 30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статей 28, 29, 35

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях": 11.8., 12.3., 12.15, 4.25., 6.1., 3.1., 6.10.

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 8.14.

- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза» п. 5.1., 5.7.

1. пункта 11.8.

Каждому работнику иметь прививки в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Допускать к работе сотрудников с прививками согласно Национальному календарю профилактических прививок (утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. №125н).

2. пункта 12.15.

Не использовать спортивный инвентарь с дефектами покрытия.

3. п. 4.25.

В туалетах для мальчиков установить двери на кабины в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. – п. 6.1.

Установить ограждения на отопительные приборы.

5. – п. 3.1.

Обеспечить полное ограждение школы забором.

6. п. 6.10.

Провести замену разбитых стекол в рекреации первого этажа.

7. п. 12.3.

С персоналом учреждения провести учебу по правилам приготовления дезинфицирующих растворов, использующихся для проведения уборки и дезинфекции.

8. п. 8.3.

Обеспечить обучающихся водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.

9. п. 8.14.

Обработку яиц проводить в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08.

10. п. 5. 1., 5.7.

Не допускать в школу обучающиеся, которым профилактическое обследование на туберкулез (туберкулинодиагностика) не проводилось в течение нескольких лет обучения в школе, у которых отсутствует справка с заключением врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное образовательное учреждение Угодичская основная общеобразовательная школа ОГРН 1027601070870, ИНН 7609013425, 152112, Ярославская область, с.Угодичи, Прудная, д.29

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1

до

30.04.2020.

(адрес и срок представления сообщения)

Главный специалист-
эксперт отдела надзора на
транспорте и санитарной
охраны территории

Семенова Ирина Борисовна

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по
Ярославской области

Узягин Александр Михайлович

Предписание получил

Н.С. Директор И.С. Серкова Ю.С. Бор 01.04.2019
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)